



**Mr. Darren Robinson**  
**Design Flooring international ltd**  
**Crab Apple Way Vale Park**  
**Evesham**  
**GB-WR11 1GP WORCESTERSHIRE**  
**VERENIGD KONINKRIJK**

**Your message - reference**

-

**our reference**

PW/856

**Gent**

2020-11-03

## Rapport de certification 20/856

---

### 1. Description du revêtement de sol:

<b>groupe de produits</b>	Designflooring 11 Luxury vinyl tile PVC backing
<b>masse totale</b>	4530 g/m <sup>2</sup> - 9050 g/m <sup>2</sup>
<b>épaisseur totale</b>	4.5 mm – 6.5 mm
<b>Épaisseur couche d'usure</b>	0.4 mm – 0.7 mm (acrylate)

### 2. Essais effectués:

Classement suivant EN 13501-1:2007+A1 (2009)

Classe	EN ISO 11925-2 ou CWFT (EN 14041 - 2004)	EN ISO 9239-1 (30 min.)
B <sub>fl</sub>	E <sub>fl</sub>	flux critique ≥ 8,0 kW/m <sup>2</sup>

Ce rapport comprend 2 pages et ne peut être reproduit que dans son intégralité. Les résultats d'analyse valent pour les échantillons reçus. Centexbel n'est pas responsable de la représentativité des échantillons. Centexbel est un organisme agréé N° 0493 pour le Règlement des Produits de Construction (RPC) et pour la directive européenne sur les moyens de protection personnels

**CENTEXBEL • textile competence centre • [www.centexbel.be](http://www.centexbel.be)**

**GENT** • Technologiepark 70 • BE 9052 Gent • Belgium • phone +32 9 220 41 51 • fax +32 9 220 49 55 • [gent@centexbel.be](mailto:gent@centexbel.be)

**VAT** • BE 0459.218.289 • **IBAN** • BE 44 2100 4729 6545 • **BIC** • GEBABEBB

**addressee**

Design Flooring international ltd

**our reference**

PW/856

**Gent**

2020-11-03

**page**

2

### 3. Conclusion:

Compte tenu des modalités de la mise en exécution et des résultats d'essais, le revêtement de sol mentionné ci-dessus est classé :

pose libre sur un substrat non-inflammable<sup>1</sup>

**Bfl - s1**

**Noms commerciaux de ce groupe de produits**

Palio Clic  
Palio Core  
Korlok  
Van Gogh Rigid Core  
Rubens Rigid Core

**Les résultats détaillés sont à retrouver dans les rapports suivants**

Centexbel: 20.00055.06 dd 2020-01-24  
Centexbel: 20.00055.07 dd 2020-01-24

**Validité du certificat**

2025-01-24



Petra Wittevrongel

Product Certifier

<sup>1</sup> Utilisation sur des supports avec classe A1 ou A2-s1,d0 (ISO 13238:2010 § 5.2.2)